

**№ 7/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Көптоғай а.о.
Актіні толтыру орны

03.04.2024 ж.
Уақыты 11:48

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 11.03.2024 ж. № 7

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
БАКТИГЕРЕЕВ ТИМУР БАХЫТОВИЧ - Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
УЛЬГАСИРОВ ДАУРЕН АБАЕВИЧ - Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы
ТАРЫБАЙ АЗАМАТ МАРАТҰЛЫ - Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

"Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Жақсыбайкөл негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
Жақсыбайкөл негізгі мектебі, Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Шұбарши, Ақсай (КӨШЕСІ), 9.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 13.03.2024 - 03.04.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

13.03.-03.04.2024 жылы "Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ-нің «Жақсыбайкөл негізгі мектебі» КММ объектісіне бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізу барысында Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» № 55 бұйрығының 18 тармағы, 36 тармақ 1 тармақшасы және Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы «Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» № 276 бұйрығының 26 тармағында көрсетілген өрт қауіпсіздігі ережелері мен талаптарының бұзушылықтары анықталды..

Жақсыбайкөл негізгі мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Мектеп бу қазандығының 1 от жағушысы мен 3 күзетшісі өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өткізілмеген.(ҚР ТЖМ21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген өрт қауіпсіздігі	4 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	ережелері, 8 тармақ. "Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" ҚР ТЖМ 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығының 26 тармағы);	
2	Мектеп Физика және Химия сыныптары жарамды бастапқы өрт сөндіру құралымен (өрт сөндіргіштің түтігі зақымдалған) қамтамасыз етілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 18 тармақ.;	51 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Мектеп эвакуациялық шығу жолында еркін эвакуациялануға кедергі келтіретін материалдарды орналастыруға жол берілген (парта). ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 36 тармақ, 1 тармақша.;	64 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Оған ауыстырылған ТЖБ аға инженері А.Тарыбай

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Мәдениет және имидждері бар К.К.Сидман

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

жоқ

Қосымша « ____ » парақта

« 03 » 09 2024 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.